



NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV

Brno, Kunzova

Celková plocha **1 412 m²** Počet jednotek **18**

ROKY	Položka	Teplárny			EON			Celkem			ROZDÍL
		GJ	Kč	Kč/GJ	GJ	Kč	Kč/GJ	GJ	Kč	Kč/GJ	Kč
2008	celkem	725	447 604	617				725	447 604	617	
2009	celkem	749	491 981	657				749	491 981	657	
2010	celkem	185	117 374	634	528	130 460	247	713	247 834	348	204 044
	podíl v %	26,0%	47,4%	100%	74,0%	52,6%	39,0%	100%	100%	54,8%	45,2%
2011	celkem	98	62 352	634	654	139 419	213	752	201 771	268	274 823
	podíl v %	13,1%	30,9%	100%	86,9%	69,1%	33,7%	100%	100%	42,3%	57,7%
2012	celkem	115	78 270	680	609	111 665	183	724	189 935	262	302 498
	podíl v %	15,9%	41,2%	100%	84,1%	58,8%	27,0%	100%	100%	38,6%	61,4%
2013	celkem	43	29 542	687	721	142 976	198	764	172 518	226	352 368
	podíl v %	5,6%	17,1%	100%	94,4%	82,9%	28,9%	100%	100%	32,9%	67,1%
2014*	celkem	20	13 555	685	752	162 895	217	772	176 450	229	352 010
	podíl v %	2,6%	7,7%	100%	97,4%	92,3%	31,6%	100%	100%	33,4%	66,6%
2015*	celkem	10	6 622	686	752	166 479	221	762	173 101	227	349 646
	podíl v %	1,3%	3,8%	100%	98,7%	96,2%	32,3%	100%	100%	33,1%	66,9%

* cena za EON je včetně oprav, rozúčtování nákladů, kontroly a preventivní prohlídky TČ



Náklady na vybudování tepelných čerpadel		1 516 010 Kč
Úspora celkem 2010 - 2015		1 835 389 Kč
Návratnost v letech	vzhledem k úspoře roku	
	2010	7,43 let
	2011	5,52 let
	2012	5,01 let
	2013	4,30 let
	2014	4,31 let
	2015	4,34 let